



Boverket

Myndigheten för samhällsplanering,
byggande och boende

Marknadskontroll SS-EN 1090-1

Sara Elfving och Ieva Kisieliute
Stålbyggnadsdagen 2016

Marknadskontroll SS-EN 1090-1

Bärande stålkonstruktioner som täcks av standarden ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta.

Tillverkaren ska upprätta dokumentationen och måste vara certifierad för att få göra det

- Företagsbesök
- Dialog med branschorganisationer
- Riktat informationsbrev, artiklar
- Uppdaterad broschyr
- Utveckling av www.boverket.se/1090

Konstruktiva dialoger

- Bra bemötande och lärorika besök hos företagen
 - Hur fungerar systemet i verkligheten
 - Utmaningar med att tillämpa systemet
 - Hur ser konkurrensen ut

- Bra samarbete med branschorganisationer
 - Hur utformar vi informationen
 - Hur når vi ut med informationen
 - Diskussion kring aktuella frågor

Efter företagsbesöken

- Besökta företag
 - Granskning av dokumentation
 - Eventuell justering av brister i dokumentationen
 - Utredning av frågeställningar

- Nya anmälningar till marknadskontrollen
 - Utredning av det anmälda företags roll
 - Om företaget omfattas – samma som ovan

Brister som upptäckts

- Prestandadeklaration och CE-märkning redovisas som ett och samma dokument
 - Det ska vara två olika dokument
- Prestandadeklarationen redovisas i den mall som företaget fått vid certifieringen, utan att uppgifter ändrats för produkten den avser
 - Prestandadeklarationen ska vara specifik, så att det framgår vilken produkt som avses
- Vissa företag har saknat certifiering
 - Företaget får inte sälja EN 1090-1-produkter innan certifiering finns

Den stora utmaningen

Vad nästan alla vittnar om:

- Det finns många fuskare där ute
- Det finns brister upphandlingsunderlag som inte efterfrågar CE-märkta produkter korrekt och tydligt
- Det finns brister i byggprocessens uppföljning av att CE-märkta produkter upphandlas/används



Frågor?